

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-GB.ПБ37.В.00256
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623104
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Forbo Flooring UK LTD. Адрес: Cortonwood Drive, Cortonwood Business Park,
(наименование и место нахождения заявителя) Brampton, Barnsley S73 0UF, UK, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Телефон +44 1773 740 681, факс +44 1773 740 630.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Forbo Flooring UK LTD. Адрес: Cortonwood Drive, Cortonwood Business Park,
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Brampton, Barnsley S73 0UF, UK, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Телефон +44 1773 740 681, факс +44 1773 740 630.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ ПЛИТКА КОВРОВАЯ торговой марки WESTBOND
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект выпуска) артикулов: N9000XL & Flex Nylon; Wool & Wool Flex; Wool Natural см. Приложение. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение

код ОК 005 (ОКП)
81 7100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
5705 00 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 760/РС от 13.07.2010 г. НИЛ ПВБ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009; Отчет об испытаниях № 761/РС от 13.07.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009; Отчет об испытаниях № 762/РС от 13.07.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. GB. ОП078. В. 00147
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) от 11.08.2008 г.; Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. GB. ОП078. В. 00148 от 11.08.2008 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.08.2010 по 03.08.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-GB.ПБ37.В.00256

(обязательная сертификация)

ТР 0055258

(учетный номер бланка)

Для плитки ковровой торговой марки WESTBOND артикул N9000XL & Flex Nylon (ворс разрезной, высотой 8,1 мм, состав ворса - 100% полиамид; состав основы - 100% ПВХ, общий вес 4000 г/м кв.): Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3; группа умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие (РП1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2);

Для плитки ковровой торговой марки WESTBOND артикул Wool & Wool Flex (ворс разрезной, высотой 10,0-11,0 мм, состав ворса - 80% шерсть, 10% полиамид, 10% полиэстр; состав основы - 100% ПВХ; общий вес 4500-4800 г/м кв.): Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4; группа умеренновоспламеняемые (В2), группа слабораспространяющие (РП2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2);

Для плитки ковровой торговой марки WESTBOND артикул Wool Natural: Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5 (ворс разрезной, высотой 8,1 мм, состав ворса - 80% шерсть, 10% полиамид, 10% полиэстр; состав основы - 100% ПВХ; общий вес 4300 г/м кв.): группа умеренновоспламеняемые (В2), группа умереннораспространяющие (РП3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).




Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков


В.А. Литвинов